



LABORATORIO DI PREVENZIONE

Direttore Dott.ssa S. Vitaliti

Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO

Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.9202
e-mail: laboratorioprevenzione@ats-milano.it

Rapporto di prova n°: 202515325-001

Data Rapp. Prova: 18-set-25

Dati forniti dal cliente:

N° Verbale: AL00043/2025/CO

Matrice: ACQUA

Descrizione Camp.: CHIARELLA

Data Prelievo: 08-set-25

Luogo Prelievo: SORGENTE CHIARELLA COMUNE DI PLESIO

Tipo Prove: Acque CH minerali

Tipo Controllo: Routine

Spettabile:

ATS DELL'INSUBRIA

UOC IAN - UOS IAB SEDE DI COMO

Via Enrico Pessina, 6
COMODati inseriti dal laboratorio:

Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente

RGA: 202515325

Data Arrivo Camp.: 08-set-25

Data Inizio Prova: 09-set-25

Data Fine Prova: 10-set-25

Profilo: IPA nelle Acque Mineral

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza Estesa	Limiti
(1) Benzo(a)pirene	µg/l	Rapporti ISTISAN 2019/7 Met. ISS.CAB.039.rev01	< 0,0025		
(1) Benzo(b)fluorantene	µg/l	Rapporti ISTISAN 2019/7 Met. ISS.CAB.039.rev01	< 0,0025		
(1) Benzo(g,h,i)perilene	µg/l	Rapporti ISTISAN 2019/7 Met. ISS.CAB.039.rev01	< 0,0025		
(1) Benzo(k)fluorantene	µg/l	Rapporti ISTISAN 2019/7 Met. ISS.CAB.039.rev01	< 0,0025		
(1) Indeno(1,2,3-c,d)pirene	µg/l	Rapporti ISTISAN 2019/7 Met. ISS.CAB.039.rev01	< 0,0025		

Nota

I valori indicati come "inferiore a" o "<" sono inferiori al limite di quantificazione del metodo (LOQ).

Responsabile di Sezione

(1) Gas Cromatografia Monica Bornatici

Responsabile di SS

Giacomo Notaro
SS Laboratorio Chimico



LABORATORIO DI PREVENZIONE

Direttore Dott.ssa S. Vitaliti

Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO

Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.9202
e-mail: laboratorioprevenzione@ats-milano.it

Segue rapporto di prova n°: 202515325-001

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Incertezza	Limiti
Laddove riportata, l'incertezza Estesa si intende calcolata con fattore di copertura $K=2$ e grado di confidenza $P=95\%$. Per i residui di fitosanitari negli alimenti, l'incertezza Estesa è stimata come indicato dalle linee guida DG SANCO/SANTE in vigore. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova e al campione così come pervenuto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio. Il laboratorio declina ogni responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.					



Rapporto di prova n°: 202515322-001

Data Rapp. Prova: 20-ott-25

Dati forniti dal cliente:

N° Verbale: AL00045/2025/CO

Matrice: ACQUA

Descrizione Camp.: CHIARELLA

Data Prelievo: 08-set-25

Luogo Prelievo: SORGENTE CHIARELLA COMUNE DI PLESIO

Tipo Prove: Acque CH minerali

Spettabile:

ATS DELL'INSUBRIA

UOC IAN - UOS IAB SEDE DI COMO

Via Enrico Pessina, 6
COMODati inseriti dal laboratorio:

Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente

RGA: 202515322

Data Arrivo Camp.: 08-set-25

Data Inizio Prova: 14-ott-25

Data Fine Prova: 20-ott-25

Profilo: PFAS nelle Acque Minerali

Tipo Controllo: Routine

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza Estesa	Limiti
(1) PFBA (Acido perfluorobutanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFPeA (acido perfluoropentanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFBS (acido perfluorobutanosolfonico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFHxA (Acido perfluoroesanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFPeS (acido perfluoropentansolfonico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFHpA (acido perfluoroeptanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFHxS (Acido perfluoroesansolfonico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFOA (Acido perfluorooottanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFHpS (acido perfluoroeptansolfonico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFNA (Acido perfluorononanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFOS (Acido perfluorooottansolfonico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFDA (Acido perfluorodecanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFNS (acido perfluorononansolfonico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFUdA (acido perfluorundecanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1) PFDS (acido perfluorodecansolfonico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		

Segue rapporto di prova n°: **202515322-001**

	Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Incertezza	Limiti
(1)	PFDaA (acido perfluorododecanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1)	PFTTrDA (acido perfluorotridecanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1)	PFDoS (acido perfluorododecansolfonico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1)	6:2 FTS (fluorotelomero solfonato)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1)	HFPO-DA o GenX (acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1)	C6O4 (Acido perfluoro(5metossi-1,3-diossolan-4-ilossi)acetico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1)	ADONA (acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1)	PFTTrDS (acido perfluorotridecansolfonico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1)	PFUDs (acido perfluoroundecansolfonico)	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		
(1)	Somma PFAS	µg/l	UNI EN 17892:2024 (parte A)	< 0,0015		

Nota

I valori indicati come "inferiore a" o "<" sono inferiori al limite di quantificazione del metodo (LOQ).
Il parametro Somma PFAS ricomprende solo gli analiti determinati

Responsabile di Sezione

(1) Cromatografia Liquida

Giuseppina Amato

Responsabile di SS
 X
 Giacomo Notaro
 SS Laboratorio Chimico

Laddove riportata, l'incertezza Estesa si intende calcolata con fattore di copertura K=2 e grado di confidenza P= 95%.
Per i residui di fitosanitari negli alimenti, l'incertezza Estesa è stimata come indicato dalle linee guida DG SANCO/SANTE in vigore.
I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova e al campione così come pervenuto.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio.
Il laboratorio declina ogni responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.



LABORATORIO DI PREVENZIONE

Direttore Dott.ssa S. Vitaliti

Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO

Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.9202

e-mail: laboratorioprevenzione@ats-milano.it

Rapporto di prova n°: 202515321-001

Data Rapp. Prova: 02-ott-25

Spettabile:

ATS DELL'INSUBRIA

UOC IAN - UOS IAB SEDE DI COMO

Dati forniti dal cliente:Via Enrico Pessina, 6
COMODati inseriti dal laboratorio:

Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente

RGA: 202515321

Data Arrivo Camp.: 08-set-25

Data Inizio Prova: 25-set-25

Data Fine Prova: 02-ott-25

Profilo: Pesticidi nelle Acque Minerali

N° Verbale: AL00044/2025/CO

Matrice: ACQUA

Descrizione Camp.: CHIARELLA

Data Prelievo: 08-set-25

Luogo Prelievo: SORGENTE CHIARELLA COMUNE DI PLESIO

Tipo Prove: Acque CH minerali

Tipo Controllo: Routine

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza Estesa	Limiti
(1) Alachlor	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) Ametryn	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) Atrazine	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) Atrazine desethyl	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) Atrazine desisopropyl	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) Bentazone	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) Bromacil	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) LM6	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,05		
(1) Metolachlor	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) Oxadiazon	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) Pentylene-tetrazole	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) Prometryn	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1) Propazine	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		



Segue rapporto di prova n°: 202515321-001

	Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Incertezza	Limiti
(1)	Sebuthylazine	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1)	Simazine	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1)	Terbuthylazine desethyl	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1)	Terbutilazina	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1)	2,6 Dichlorobenzamide	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		
(1)	Mebicar	µg/l	Fast multiresidue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005	< 0,01		

Nota

I valori indicati come "inferiore a" o "<" sono inferiori al limite di quantificazione del metodo (LOQ).

Responsabile di Sezione

(4) Cromatografia Liquida Giuseppina Amato

Responsabile di SSX
Giacomo Notaro
SS Laboratorio Chimico

Laddove riportata, l'incertezza Estesa si intende calcolata con fattore di copertura K=2 e grado di confidenza P= 95%.
Per i residui di fitosanitari negli alimenti, l'incertezza Estesa è stimata come indicato dalle linee guida DG SANCO/SANTE in vigore.
I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova e al campione così come pervenuto.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio.
Il laboratorio declina ogni responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.